



COMUNE DI OSIMO
Dipartimento del Territorio - Settore Ufficio Tecnico
Piazza del Comune, n° 1 60027 Osimo (AN)
071 7249 250 – 259 Numero Verde 800 228800
E-mail: Il.pp@comune.osimo.an.it Web: www.comune.osimo.an.it

17 SET 2015 N° 25609
Prot. n.

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI"
Via Aldo Moro
60027 Osimo (AN)


Oggetto: Scuola primaria Casenuove.

Premesso che il Comune di Osimo ha effettuato l'ultimo controllo sull'intradosso del solaio nel mese di dicembre scorso; considerato l'accaduto, si è provveduto ad intervenire tempestivamente per rimuovere la criticità, prevedendo contestualmente alla nuova realizzazione del controsoffitto con l'inserimento di pannelli in cartongesso rivestito, in sostituzione dei pannelli in fibra minerale, per una maggiore sicurezza.

Tutto ciò premesso, anche in ottica futura, oltre all'intervento in corso, verrà a breve effettuata un'indagine, estesa a tutto il plesso scolastico, eseguita mediante analisi strumentali soniche e termografiche, in grado di fornire il rilievo puntuale dello stato di conservazione dell'intradosso dei solai, per la quale è stata contattata la ditta Tecnoindagini srl di Cormano (MI).

Per il resto vengono confermate tutte le condizioni di agibilità dell'edificio, preesistenti all'epoca dell'inconveniente occorso in data 14/09/2015.

Distinti saluti.



**IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO**
(Dott. ing. Roberto Vagnozzi)